

Elektroizolačný koberec

Vyhlásenie vydáva/Obchodné meno: BOGUMA, s.r.o.

Sídlo: Továrenská 314, Bošany 956 18

IČO: 35 922 087

Telefón: +421385426307

Web, Email: www.boguma.sk, info@boguma.sk

Výpis z obchodného registra: Okresný súd Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 19109/R

Produkt
Elektroizolačný koberec

Krajina pôvodu
Slovenská republika

Podľa §5 odst. 1 zákona c.56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na produkty a o posudzovaní zhody podľa IEC Guide 115:2023 Pri posudzovaní zhody boli použité Harmonizované technické normy STN EN IEC 61111:2009 (ČSN EN 61111:2010, EN 61111:2009).

Je v zhode s nasledujúcimi normami a európskymi smernicami a nariadeniami vlády v znení neskorších predpisov:

Európske normy
Slovenské normy
Európske smernice
Nariadenia vlády

Popis a funkcia výrobku

Elektroizolačný koberec vyrobený na báze syntetických kaučukov je doplnkovou ochranou transformátorových, elektro-rozvodných staniciach na vysokonapäťových pracoviskách v prípade pred rozvádzače v budovách. Pracovné napätie je do 36 000 V a testované sú na napätie od 1000 V do 50 000 V.

A. Uvedený produkt je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých produktov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa naň vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.

B. Vlastnosti tohto produktu spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.

Typ	Trieda	Certifikát	Vydané dňa
DEK0-S7-IR	0	1260135	10.4.2026
DEK1-S7-IR	1	1260136	10.4.2026
DEK2-S7-IR	2	1260137	10.4.2026
Vydal:	Elektrotechnický skúšebný ústav, s.p., Pod lisem 192/2, 171 02 Praha 8 - Troja		

10.4.2026 v Bošanoch

Miesto a dátum vydania

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany
IČO: 35 922 087
IČ DPH: SK2021963625

Podpis konateľa

